

**Allgemeine Beschreibung:**

Energiefassaden in Pfosten-Riegel-Bauweise.  
Solare Vorwärmung der Frischluftmenge für die Konferenz- und  
Versammlungsräume

Kollektorfläche	110 m <sup>2</sup>
Kollektorneigung	83°
Inbetriebnahme	1995

**Leistungsdaten:**

Solarerwärmte Gesamt-Luftmenge	max. 3.700 m <sup>3</sup> /h
Kollektor-Nennleistung	66 kW
Temperaturerhöhung	max. 45 K

